

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



КНМ № 24210061000201412112 от 30.11.2021 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 sekretar@mchskrsk.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Енисейск, ул. Ленина, 122а, тел. 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 387/2**

(первая цифра номера решения о проведении выездного (выездного) мероприятия, вторая цифра обозначает лицо, которому вручается предписание 1- собственник, 2-владелец, 3-дополнительное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №9 «Звездочка» г. Енисейска Красноярского края
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого производится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки
№ 387 от «30» ноября 2021 года
в период с «01» декабря 2021 г. по «08» декабря 2021 г.

Громовым Дмитрием Константиновичем заместителем главного государственного инспектора г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейскому районам по пожарному надзору, Косныревой Ариной Викторовной государственным инспектором г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору
(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица (лица), руководитель группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Звёздочка» г. Енисейска Красноярского края,

(контролируемое (надзорное) мероприятие)

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. ДОС 1/110
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Звёздочка» Бесхлебная Анна Владимировна
(должность, фамилия, имя отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Стены общего коридора, на первом этаже учреждения, окрашены горючей краской (не предоставлены документы, подтверждающие класс пожарной опасности строительных материалов отделки стен на путях эвакуации).	<p>Статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Техническое регулирование в области пожарной безопасности</p> <p>Статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</p> <p>Приложение к Федеральному закону</p>	27.10.2022	

		<p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 123-ФЗ: Таблица № 27 Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов. Таблица № 28 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов, покрытий стен и полов на путях эвакуации Таблица № 3 Классы пожарной опасности строительных материалов.</p>		
2.	<p>На путях эвакуации первого этажа учреждения на полу используется линолеум, на который отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности строительных материалов.</p>	<p>Статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Техническое регулирование в области пожарной безопасности Статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности; Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях. Приложение к Федеральному закону "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 123-ФЗ:</p>	27.10.2022	

		<p>Таблица № 27 Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов.</p> <p>Таблица № 28 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов, покрытий стен и полов на путях эвакуации.</p> <p>Таблица № 3 Классы пожарной опасности строительных материалов.</p>		
3.	<p>На путях эвакуации второго этажа учреждения на полу используется линолеум, на который отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности строительных материалов.</p>	<p>Статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Техническое регулирование в области пожарной безопасности</p> <p>Статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>Статья 134 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</p> <p>Приложение к Федеральному закону "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 123-ФЗ:</p> <p>Таблица № 27 Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов.</p>	27.10.2021	

		<p>Таблица № 28 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов, покрытий стен и полов на путях эвакуации.</p> <p>Таблица № 3 Классы пожарной опасности строительных материалов.</p>		
4.	<p>Двери на лестничных клетках, расположенные на первом этаже правого и левого крыла здания не имеют уплотнения в притворах.</p>	<p>Статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Техническое регулирование в области пожарной безопасности</p> <p>Статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>Пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.</p>	27.10.2021	
5.	<p>Двери на лестничных клетках, расположенные на втором этаже правого и левого крыла здания не</p>	<p>Статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Техническое регулирование в области пожарной безопасности</p> <p>Статья 6 Федерального закона от</p>	27.10.2021	

имеют уплотнения в притворах.	<p>22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности; Пункт 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.</p>	
-------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Звездочка» Бесхлебная А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представители))

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского района по пожарному надзору Громов Д.К.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)



Государственный инспектор г. Енисейска, Енисейского
и Северо-Енисейского района по пожарному надзору
Коснырева А.В

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководитель группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



«08» ноября 2021 г.